Государственное унитарное научно-производственное предприятие Республики Крым
«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.00023.18 от 03 мая 2018 г.
Адрес: 296500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 4
тел. (06563) 3-10-47, 3-01-86, факс (06563) 2-62-41, E-mail: station@sakilake.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Заказчик ООО «Крымская водная компания»
Наименование: питьевая вода скв. № 4812
Местоположение: с. Мазанка Симферопольского района
Дата отбора: 07.02.2019 г.
Пробу отобрал: Кияйкин П. В.
Номер пробы: № 70

Физико-химические свойства воды

№ п/п	Наименование химического вещества, свойства	Норматив	Фактические результаты
1	Аммоний, мг/дм^3, не более	2,0	0,08
2	Привкус при 20^0 С, баллы, не более	2,0	0
3	Водородный показатель, pH	6-9	6,62
4	Железо общее (Fe), мг/дм^3, не более	0,3(1,0)*	0,16
5	Жёсткость, мг-экв. /дм^3, не более	7(10) *	8,5
6	Запах при 20 ^{0} С и при нагревании до 60 ^{0} С, баллы, не более	2	0
7	Марганец (Mn), мг/дм^3, не более	0,1 (0,5) *	не обн.
8	Мутность, мг/дм^3, не более	1,5 (2,0) *	1,68
9	Нитрат-ион (NO_3^-), мг/дм^3, не более	45,0	1,9
10	Нитрит-ион (NO_2^-), мг/дм^3, не более	3,3	<0,005
11	Перманганатная окисляемость (O_2), мг/дм^3, не более	5,0	0,7
12	Сульфат-ион (SO_4^{2-}), мг/дм^3, не более	500	126,74
13	Сухой остаток, мг/дм^3, не более	1000 (1500) *	700
14	Фторид-ион (F^-), мг/дм^3, не более	1,5	0,23
15	Хлорид-ион (Cl^-), мг/дм^3, не более	350	45,35
16	Цветность, градусы, не более	20 (35) *	6,3

Примечание: * Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Директор В. А. Иваницкий

Начальник ЦИЛ И. В. Безмен

Химик-аналитик Е. А. Николенко

Государственное унитарное научно-производственное предприятие Республики Крым
«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.00023.18 от 03 мая 2018 г.
Адрес: 296500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 4
тел. (06563) 3-10-47, 3-01-86, факс (06563) 2-62-41, E-mail: station@sakilake.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Заказчик ООО «Крымская водная компания»
Наименование: питьевая вода скв. № 4814
Местоположение: с. Лесноселье Симферопольского района
Дата отбора: 07.02.2019 г.
Пробу отобрал: Кияйкин П. В.
Номер пробы: № 71

Физико-химические свойства воды

№ п/п	Наименование химического вещества, свойства	Норматив	Фактические результаты
1	Аммоний, мг/дм^3, не более	2,0	0,1
2	Привкус при 20^0 С, баллы, не более	2,0	0
3	Водородный показатель, pH	6-9	6,78
4	Железо общее (Fe), мг/дм^3, не более	0,3(1,0)*	не обн.
5	Жёсткость, мг-экв. /дм^3, не более	7(10) *	7,65
6	Запах при 20 ^{0} С и при нагревании до 60 ^{0} С, баллы, не более	2	0
7	Марганец (Mn), мг/дм^3, не более	0,1 (0,5) *	0,03
8	Мутность, мг/дм^3, не более	1,5 (2,0) *	0
9	Нитрат-ион (NO_3^-), мг/дм^3, не более	45,0	11,7
10	Нитрит-ион (NO_2^-), мг/дм^3, не более	3,3	<0,005
11	Перманганатная окисляемость (O_2), мг/дм^3, не более	5,0	0,7
12	Сульфат-ион (SO_4^{2-}), мг/дм^3, не более	500	48,35
13	Сухой остаток, мг/дм^3, не более	1000 (1500) *	535
14	Фторид-ион (F^-), мг/дм^3, не более	1,5	0,2
15	Хлорид-ион (Cl^-), мг/дм^3, не более	350	13,22
16	Цветность, градусы, не более	20 (35) *	0

Примечание: * Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Директор В. А. Иваницкий

Начальник ЦИЛ И. В. Безмен

Химик-аналитик Е. А. Николенко

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7581

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - пгт.Гвардейское; Скважина №4733*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7581-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7581-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1370

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	11,8 ± 2,4	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	**4,0 ± 0,8**	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7581-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7443

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:

Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7580

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - пгт.Гвардейское; Скважина №4732*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7580-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7580-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1369
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	12,2 ± 2,4	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	**3,7 ± 0,8**	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7580-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7442
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7579

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - пгт.Гвардейское, ул.Острякова, 25; ВНС2*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7579-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7579-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1368
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7579-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7441
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7578

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - пгт.Гвардейское, ул.Острякова, 1а; ТСШ-2*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7578-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7578-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1367
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	7 ± 2	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7578-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7440
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7585

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ЗАГС, ул.К.Маркса*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7585-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7585-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1374
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	6,4 ± 1,9	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 14	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7585-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7447
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7584

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Гараж 591, ул.К.Маркса, 66*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7584-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7584-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1373
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7584-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7446
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7588

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - с.Маленькое, ул.Школьная, Скважина №4670*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7588-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7588-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1377
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 4	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7588-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7450
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7587

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - ул.Московская, Скважина №4684*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7587-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7587-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1376
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	1,8 ± 0,4	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7587-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7449
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7586

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - К.Зорька, Степная, №4685*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7586-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7586-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1375
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	11,5 ± 2,3	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	1,4 ± 0,3	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7586-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7448
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7583

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Южная; Скважина №519, ул.Советская*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7583-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
Заместитель главного врача Самодед Т.Н.
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7583-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1372
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	5,2 ± 1,6	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7583-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7445
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	2	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7582

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Светлая; Скважина №408, ул.Станционная*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *08:30 06.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *13:00 06.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Тютюнник А.В.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Объекты разводящей сети питьевого водоснабжения ООО "Крымская водная компания" Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7582-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № 2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7582-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1371
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7582-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7444
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 06.03.2019
Дата начала исследования: 06.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	13	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7215

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №9*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-168, Башня Республика Крым, Симферопольский район, Журавлёвское с/п, с. Журавлевка*
Код пробы (образца): *1.7215-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7215-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1274
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7215-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7181
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7214

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №8*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *МБОУ "Журавлёвская школа" Республика Крым, Симферопольский район, Журавлёвское с/п, с. Журавлевка, ул. Мира, 15А*
Код пробы (образца): *1.7214-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7214-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1273
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7214-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7180
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7210

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №4*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Детский сад "Журавушка" Республика Крым, Симферопольский район, Журавлёвское с/п, с. Журавлевка, ул. Мира, 16*
Код пробы (образца): *1.7210-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7210-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1269

Результат

Санитарно-гигиеническая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7210-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7176

Результат

Бактериологическая лаборатория

Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	7	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7209

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №3*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 9107002240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-167, Скважина Республика Крым, Симферопольский район, Журавлёвское с/п, с. Журавлевка*
Код пробы (образца): *1.7209-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7209-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории:
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7209-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7175
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	4	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Государственное унитарное научно-производственное предприятие Республики Крым
«Крымская гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция»
ЦЕНТРАЛЬНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
Заключение о состоянии измерений в лаборатории № 6.00023.18 от 03 мая 2018 г.
Адрес: 296500, Российская Федерация, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 4
тел. (06563) 3-10-47, 3-01-86, факс (06563) 2-62-41, E-mail: station@sakilake.com

РЕЗУЛЬТАТЫ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ

Заказчик ООО «Крымская водная компания»
Наименование: питьевая вода скв. № 4653
Местоположение: с. Кольчугино Симферопольского района
Дата отбора: 25.03.2019 г.
Пробу отобрал: Кияйкин П. В.
Номер пробы: № 178

Физико-химические свойства воды

№ п/п	Наименование химического вещества, свойства	Норматив	Фактические результаты
1	Аммоний, мг/дм^3, не более	2,0	0,02
2	Привкус при 20^0 С, баллы, не более	2,0	1
3	Водородный показатель, pH	6-9	7,3
4	Железо общее (Fe), мг/дм^3, не более	0,3(1,0)*	0,06
5	Жёсткость, ммоль/дм^3, не более	7(10) *	8,62
6	Запах при 20 ^{0} С и при нагревании до 60 ^{0} С, баллы, не более	2	1
7	Марганец (Mn), мг/дм^3, не более	0,1 (0,5) *	0,02
8	Мутность, мг/дм^3, не более	1,5 (2,0) *	4,86
9	Нитрат-ион (NO_3^-), мг/дм^3, не более	45,0	49,9
10	Нитрит-ион (NO_2^-), мг/дм^3, не более	3,3	не обн.
11	Перманганатная окисляемость (O_2), мг/дм^3, не более	5,0	0,9
12	Сульфат-ион (SO_4^{2-}), мг/дм^3, не более	500	147,1
13	Сухой остаток, мг/дм^3, не более	1000 (1500) *	710
14	Фторид-ион (F^-), мг/дм^3, не более	1,5	0,35
15	Хлорид-ион (Cl^-), мг/дм^3, не более	350	111
16	Цветность, градусы, не более	20 (35) *	15,87

Примечание: * Величина, указанная в скобках, может быть установлена по постановлению главного государственного санитарного врача по соответствующей территории для конкретной системы водоснабжения на основании оценки санитарно-эпидемиологической обстановки в населенном пункте и применяемой технологии водоподготовки.

Директор В. А. Иваницкий

Начальник ЦИЛ И. В. Безмен

Химик-аналитик Г. А. Аблякимова

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7212

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №6*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *МБОУ "Широковская школа" Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Широкое, ул. Ленина, 11*
Код пробы (образца): *1.7212-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7212-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1271
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7212-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7178
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	5	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7213

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №7*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-611 Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Широкое, ул. Октябрьская*
Код пробы (образца): *1.7213-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018-121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7213-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1272
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7213-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7179
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	3	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7216

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №10*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-333, Скважина "Поле" Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Широкое*
Код пробы (образца): *1.7216-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7216-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1275
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7216-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7182
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	6	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7217

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №11*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *Детский сад "Золотоё зернышко" Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Широкое, ул. Октябрьская, 14*
Код пробы (образца): *1.7217-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7217-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1276
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7217-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7183
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	**Термостат электрический суховоздушный ТС-80М**	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	12	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	**11,1**	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7208

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №2*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-316 Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Куприно, ул. Восточная*
Код пробы (образца): *1.7208-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7208-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1267
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7208-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7174
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	15	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	**11,4**	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"

АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7211

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №5*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-316, Башня Республика Крым, Симферопольский район, Широковское с/п, с. Куприно, ул. Восточная*
Код пробы (образца): *1.7211-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*

М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7211-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1270
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7211-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7177
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7218

Дата выдачи протокола 6 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №12*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-140, Скважина, в/ч Пролетная Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7218-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7218-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1277
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016
4	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7218-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7184
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Термостат электрический суховоздушный ТС-80М	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общее микробное число	8	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общие колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное Бюджетное Учреждение Здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе"
АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: г. Симферополь, ул. Набережная, 67.
Телефон, электронный адрес: (3652) 549900, fbuz_priemn@cge-crimea.ru
ОГРН 1149102060348 **ИНН/КПП** 9102034069/910201001
Аттестат аккредитации № RA.RU.21СГ86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ №1.7207

Дата выдачи протокола 7 марта 2019 г.

Наименование пробы (образца): *Вода питьевая - централизованное водоснабжение - Проба №1*
Пробы (образцы) направлены: *ООО "Крымская Водная Компания" ИНН 910700240, ОГРН 1149102017437, Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Дата и время отбора пробы (образца): *09:15 05.03.2019 г.*
Дата и время доставки пробы (образца): *12:00 05.03.2019 г.*
Лицо, отобравшее пробы: *Мастер Попов Ю.А.*
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы): *ООО "Крымская Водная Компания" Республика Крым, Сакский район, Лесновское с/п, с. Лесновка, ул. Механизаторов, 9*
Объект, где производился отбор пробы (образца): *КТП-140, Башня, в/ч Пролетарная Республика Крым, Симферопольский район*
Код пробы (образца): *1.7207-бс2019*
Тара, упаковка: *пэт тара, лабораторная посуда*
НД на методику отбора: *ГОСТ Р 56237-2014 «Питьевая вода. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах»*
НД на объем лабораторных исследований и их оценку:
СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения
Условия транспортирования: *Сумка-холодильник*
Основание для отбора: *Договор № №2018.121304 от 04.09.2018 г.*
Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
_____ *Заведующий отделением Мамедова Э.Р.*
Руководитель ИЛЦ (заместитель):
_____ *Заместитель главного врача Самодед Т.Н.*
М.П.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18

Код образца (пробы): 1.7207-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 1266
Результат
Санитарно-гигиеническая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 06.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	Фотометр фотоэлектрический КФК-3-01-"ЗОМЗ"	1570273	Св-во о поверке №05.3047.18	02.09.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Запах	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
2	Привкус	1	не более 2	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
3	Цветность	менее 5	не более 20 (35)	Градус	ГОСТ 31868-2012
4	Мутность	менее 1	не более 2,6 (3,5)	ЕМФ	ГОСТ Р 57164-2016

Код образца (пробы): 1.7207-бс2019
Регистрационный номер образца в журнале лаборатории: 7173
Результат
Бактериологическая лаборатория
Дата поступления пробы: 05.03.2019
Дата начала исследования: 05.03.2019
Дата окончания исследования: 07.03.2019
Средства измерений/испытательное оборудование (№ свидетельства о поверке/аттестации):

№ п\п	Наименование, тип средства исследования (измерения) проб	Заводской номер	Сведения о государственной поверке	Действителен до
1	**Термостат электрический суховоздушный ТС-80М**	2515	Аттестат №01.00518.18	17.07.2019

№ п\п	Определяемые показатели	Результаты исследований	Гигиенический норматив	Единицы измерения	НД на методы исследований
1	Общие колиформные бактерии	**6**	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	Термотолерантные колиформные бактерии	Не обнаружено	не допускается	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	Общее микробное число	17	50	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01

Ф.И.О., должность лица ответственного за составление протокола:
Заведующий отделением Мамедова Э.Р.

настоящий протокол характеризует исключительно испытанный образец и подлежит частичному или полному воспроизведению только с согласия ИЛЦ.
Ф(ИЛЦ)17/ДП(ИЛЦ)2.12.18